

Начальнику
Дмитровского РЭС
Кратову С.Д.
Зам. председателя СНТ
«Нефтехимик»

Заявление

Уважаемый Сергей Дмитриевич, СНТ «Нефтехимик», юр. адрес : Московская обл. Солнечногорский р-н, д. Носово, расположен на 10км Рогачевского шоссе (Краснополянское лесничество) и подключен к Дмитровским электрическим сетям.

СНТ питается от двух тяговых подстанций КТП-1172 и ТП-390. Одна из подстанций, а именно КТП-1172, согласно «Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности №62-34 ДРС/851 от 12.09.2005г.» находится в зоне ответственности СНТ и обслуживается регулярно, по договору, фирмой «Контакт». Вторая подстанция (ТП-390), согласно «Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности №62-34 ДРС 90035104/1108 от 28.10.2005г.» находится на балансе и в зоне ответственности Северных электросетей. В 2003 году на данной подстанции вышел из строя трансформатор 250кВа, который был заменен на средства членов СНТ «Нефтехимик». С 2003 года данная подстанция ни разу не обслуживалась и не проверялась представителями Северных электросетей. На данный момент уровень масла в трансформаторе находится ниже критического, что создает высокую вероятность выхода его из строя. При этом без света могут остаться более 200 домов.

Кроме того, в январе 2016 года на низкой стороне (зона ответственности СНТ) произошла авария, для устранения которой потребовалось отключить ТП390 от высокого напряжения. Выяснилось, что высоковольтный разъединитель, установленный на опоре, вышел из строя и одна из фаз не отключается (нож не выходит из зацепления). Это создает высокую аварийную и пожароопасную обстановку, т.к. в случае возникновения пожара отключить ТП-390 от высоковольтной сети не представляется возможным.

В связи с вышесказанным прошу Вас организовать в ближайшее время полноценное ТО ТП-390 и произвести ремонт высоковольтного разъединителя.